

Petäjäveden kunta/Tekninen osasto
Suutarintie 4
41900 PETÄJÄVESI



Projektin nimi Muu tutkimus
Näytenumero 26TV14065
Näytteen nimi¹ Oma-valvonta; Vehkasuon lähde
Näyte otettu¹ 16.9.2026 11:30
Näytteenottaja¹ Sami Talmila
Näyte saapunut 16.9.2026

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos
Haju	LA163		Ei todettu
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)	LA144*	mg/l O ₂	0,93
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5
Permanganaattiluku	LA144*	mg KMnO ₄ /l	3,7
Escherichia coli	LA601*	pmy/100 ml	0
Koliformiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	0
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0

LISÄTIETOJA

Lähde, makuanalyysi poistettu.

KVYVY Tutkimus Oy

Mikko Heimonen
Kemisti

JAKELU

ymparistoterveys@jyvaskyla.fi
sami.talmila@petajavesi.fi
reija.laamanen@petajavesi.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

MENETELMÄVIITTEET

LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA144	SFS 3036:1981, muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA163	Sisäinen menetelmä
LA601	SFS 3016:2011
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Haju	26TV14065		16.9.2026	A
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)*	26TV14065	0,4	17.9.2026	A
Sameus*	26TV14065		17.9.2026	A
Väriluku*	26TV14065		17.9.2026	A
Permanganaattiluku*	26TV14065	60 %	17.9.2026	A
Escherichia coli*	26TV14065	Mittausepävarmuus pyydetäessä	16.9.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV14065	Mittausepävarmuus pyydetäessä	16.9.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV14065	Mittausepävarmuus pyydetäessä	16.9.2026	A

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.