

Petäjäveden kunta/Tekninen osasto
Suutarintie 4
41800 PETÄJÄVESI



Projektin nimi	Petäjäveden uimaranta
Näytenumero	26UR01839
Näytteen nimi ¹	Uimaranta, Kintaus
Näyte otettu ¹	11.8.2026 08:26
Näytteenottaja ¹	Tiia Kaipio
Näyte saapunut	11.8.2026

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila ¹		°C	17,0	
Jätteet ¹	N		Ei havaittu	
Makrolevät, kasviplankton ¹	N		Ei havaittu	
Syanobakteerit, sinilevät (levärunsaut) ¹	N		Ei havaittu	
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	1	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	3	< 400

STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimavesi

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).

KVVY Tutkimus Oy

Timo Järvenpää
Kemisti

JAKELU

ymparistoterveys@jyvaskyla.fi
tiia.kaipio@petajavesi.fi
merja.kapanen@petajavesi.fi
reija.laamanen@petajavesi.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
N	Näytteenottajan havaintoja

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	26UR01839	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	11.8.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26UR01839	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	11.8.2026	A
A	KVYV Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.